



Capacità di assorbimento acido solforico eseguita secondo l'Allegato 1 del Decreto 24 gennaio 2011, n. 20 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare.

Capacità di Assorbimento e Neutralizzazione del prodotto NEUPAS 500: 540g/l

IL RESPONSABILE DI PROVA
P.I. V. Martignoni

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Guido Saracco



POLITECNICO DI TORINO

RAPPORTO DI PROVA LM.DSMIC N. 13/23/2011

Capacità di assorbimento di acido solforico eseguita secondo l'Allegato 1 del Decreto 24 gennaio 2011, n. 20 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare.

Capacità di assorbimento del prodotto NEUPAS : 1100 g/l

RESPONSABILE DI PROVA

P.I. V. Martignoni

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof. Guido Saracco

Ingegneria Chimica



POLITECNICO DI TORINO

RAPPORTO DI PROVA LM.DSMIC N. 13/24/2011

Capacità di neutralizzazione di acido solforico eseguita secondo l'Allegato 1 del Decreto 24 gennaio 2011, n. 20 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare.

Capacità di neutralizzazione del prodotto NEUPAS : 1650 g/l

RESPONSABILE DI PROVA

P.I. V. Martignoni

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof. Guido Saracco

Ingegneria Chimica